



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Radomsku  
ul. Żeromskiego 19, 97-500 Radomsko

PP Sekretarz  
R. Kschoła, W. Gonciarz

Radomsko, dn. 15.12.2017  
URZĄD GMINY RADOMSKO  
Dnia: 20 GRU 2017  
Nr ew. Ilość zał.  
Podpis 4453) 1017

Znak sprawy: PZ.5580.25.2.2017

Egz. nr 2

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

07-12-2017

przez

- 1) **kpt. Artur Bartosik - Kierownik Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej,  
legitymacja służbowa nr 7/2014**

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymującego/ych się upoważnieniem numer PZ.5580.24.1.2017 z dnia 23-11-2017, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

### Budynku Urzędu Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego, 97-561 Ładzice

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędu oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Radomsko ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko	

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Antoni Drzewowski – Zastępca Wójta	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń;
- 4) kontroli działania urządzeń przeciwpożarowych;
- 5) sprawdzenia znajomości pracowników i/lub użytkowników z obsługi gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych;
- 6) sprawdzenia znajomości pracowników i/lub użytkowników z procedur postępowania w przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;

- 7) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrola przeprowadzona w związku z pismem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi z dnia 3 marca 2017 roku znak WZ.0754-1.10.2017

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) **Budynek Urzędu Gminy Radomko, ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko**

### PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

#### 1. Odowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Gmina Radomsko ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko	1. Urząd Gminy Radomsko 2. GOPS 3. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
Zarządca budynku Gmina Radomsko	Faktycznie władający budynkiem Gmina Radomsko
<input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku <input type="checkbox"/> kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy <input type="checkbox"/> nie przedstawiono umowy podczas kontroli	<input type="checkbox"/> umowa jest zawarta i określa w/w zakres <input type="checkbox"/> umowa nie określa w/w zakresu <input type="checkbox"/> inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Dane dotyczące umowy: Umowa -nr -z dnia - zawarta na okres: <input type="checkbox"/> czas określony do dnia - <input type="checkbox"/> na czas nieokreślony Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy):	

#### 2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

##### 2.1 Lokalizacja obiektu

Budynek Urzędu Gminy zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Pułaskiego, odległość od budynku na tej samej działce – ok. 1,3 m (garaż jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy ok. 45 m<sup>2</sup>), od najbliższego obiektu na działce sąsiedniej – 3 m (budynek murowany mieszkalny jednorodzinny, ze ścianą murowaną z naświetlami z pustaków szklanych w graniczy działki). Wejście główne do obiektu od strony ul. Pułaskiego. Lokalizacja i odległości wskazane również na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu.

##### 2.2 Dane podstawowe:

##### Dane techniczne obiektu nr 1 - wg wykazu kontrolowanych obiektów

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Budynek użytkowany jako administracyjny, głównie na potrzeby Urzędu Gminy, a część pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III.		
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	Opisane poniżej w uwagach		Kubatura całkowita budynku 3863 m <sup>3</sup>
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	3	1	Powierzchnia zabudowy 321,07 m <sup>2</sup>
Wysokość budynku	do 12 m		Powierzchnia całkowita budynku b.d.
Długość budynku / szerokość	m	m	Powierzchnia użytkowa budynku 728,7 m <sup>2</sup>
Budynek jest wolnostojący	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	Liczba klatek schodowych w budynku 2
Opis, uwagi i załączniki: Część A – 1997 rok (rozbudowa o nową część); Część B – 1962 rok – decyzja o lokalizacji szczegółowej – jako budynek mieszkalny, od 1994 roku użytkowany jako UG			

